

**ABC Teltudlejning
Baldersvej 7
8850 Bjerringbro****Inspektionsrapport for certificering/re-certificering af transportable konstruktioner**

Cert.nr.: TI-25-TK-2206	Revision: 01	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	KIBÆK Rammetelt. 3 m. Opstillet uden vindkryds og barduner i max benhøjde 2,2 m.
Beskrivelse/omfang:	Denne rapport dækker 84 spær/rammer / 249 m

Inspektionsaktivitet	Resultat
Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med godkendte tegninger	+
Kontrol af tilstand: spær, ben, kip, knæ, teltdug, bærende dele (svejsning/korrosion/revner/defekter)	+
Kontrol af pløkker/jordspyd	+
Kontrol af barduner	IR
Kontrol af vindkryds (både tag og side)	IR
Kontrol af, at opstillingsvejledning er til stede	+
Kontrol af Nødbelysning, flugtvejs skilte med lys, brandmateriel	+
Kontrol af, at vindmåler er til stede, hvis der udelukkende bruges vindmåler til overvågning af vindstød	IR
Konstruktion identificeret vha.: <u>KIBÆK profil - 2 spors</u> Dugmateriale: <u>Valmex FR700</u> Dimensioner for spær (profilstørrelse, godstykkelse og længde): <u>80 x 48 x 2,4 mm. Længde: 1,49 m</u> Dimensioner for kip (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 3,0 mm</u> Dimensioner for knæ (profilstørrelse og godstykkelse): <u>60 x 40 x 3,0 mm</u> Dimension for jordspyd: <u>Ø25 x 800 mm</u> Trækstyrke barduner, kg: <u>(3000 kg)</u> Trækstyrke vindkryds, kg: <u>(3000 kg)</u>	+
Antal spær/rammer godkendt: <u>84</u> svarende til antal m: <u>249</u>	
Bemærkning: Inspektionsdato: 14-05-2025. Der er udstedt et nyt TI nummer til erstatning af TI-20-TK-1222 - Rev00.	

Resultat: + = Accepteret, A = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note = se Bemærkning.

☒ **Konstruktionen er accepteret**

Til offentlige brug, samt overholdelse af aktuelt bygningsreglementet, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport. Reference til rapport for dokumentgennemgangen er anført på certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: 15-05-2030

(Dato for næste re-certificering, maks. 5 år)

☐ **Konstruktionen er ikke accepteret**

15-05-2025

Dato

Inspiceret af Peter Barlach

Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.